

## チェック表

プール施設にある設備がどこにあるか知っていますか？

プールの安全・衛生を確保するために、このチェック表で監視しているプールを見直してみましょう。

### 【設置場所・保管場所の確認】

設備がどこにあるか把握していますか？

- 浄化設備
- 循環・起流ポンプの停止スイッチ
- プール水の取入口・排水口
- 薬剤保管庫
- 救命器具
- 放送設備

### 【1 プール設備と維持管理】

- プールサイドやプール内に危険物はありませんか？
- シャワー・洗面水栓・飲用水栓・洗眼器などは故障していませんか？
- 排水口などの蓋を固定しているネジやボルトに緩み・老朽化・脱落はありませんか？

### 【2 水質管理（塩素消毒）】

- 残留塩素濃度を1時間ごとに1回以上測定し、記録していますか？
- プール水の残留塩素濃度は0.4mg/L以上ですか？
- 使用している塩素剤の種類を知っていますか？

### 【3 薬剤管理と使用方法】

- 薬剤の保管場所は施錠されていますか？
- 保管薬剤は、薬剤ごとに明確に識別されていますか？

### 【4 事故発生時の対応】

- 緊急時連絡網はどこにあるか知っていますか？
- マニュアルは手元にありますか？
- 救命器具は使用できる状態ですか？
- 放送設備は使用できる状態ですか？
- 研修や訓練を受けましたか？