

# 食品衛生通信

令和5年10・11月号

～ 10・11月の目標 ～

## 冷蔵・冷凍設備の点検をしましょう！

### ■ 設定温度を信じすぎていませんか？

→ 必ず実際の庫内温度をチェックしましょう！  
(温度が安定する開店前等のタイミングで)

### ■ 温度計（ショーケースの温度表示等）は壊れていませんか？

→ 定期的に温度計を点検しましょう！



複数の温度計を設置  
すると安心です

☆ 放射温度計などで商品の実際の品温を確認する方法もあります。



### 実際の庫内温度が高すぎたら…

① 食品の状態を確認し、安全性を保障できない場合は廃棄

※外観・におい・品温・食品表示（保存温度等）を確認

② 原因を究明し、冷蔵・冷凍設備や温度計に故障があれば速やかに修理

<問合せ先>

島しょ保健所大島出張所      Tel 04992-2-1436      島しょ保健所三宅出張所      Tel 04994-2-0181  
島しょ保健所大島出張所新島支所      Tel 04992-5-1600      島しょ保健所八丈出張所      Tel 04996-2-1291  
島しょ保健所大島出張所神津島支所      Tel 04992-8-0880      島しょ保健所小笠原出張所      Tel 04998-2-2951